

Inowrocław 05.07.2010 r.

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy: [www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl](http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl)

### Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

1. **Budowa placu zabaw w miejscowości Orłowo Gmina Inowrocław**
  2. **Budowa placu zabaw w miejscowości Sławęcinek Gmina Inowrocław**
  3. **Budowa placu zabaw w miejscowości Krusza Duchowna Gmina Inowrocław**
- Numer ogłoszenia: 184202 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010**


W toku postępowania do Zamawiającego zostały skierowane następujące zapytania:

1. W załączniku: przedmiar robót i projekt, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia powołuje się na certyfikaty zgodności z normą **PN-EN 11761-1-7:2001**. Zgodnie z dokumentacją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego aktualnie obowiązującą normą jest Norma Europejska **EN 1176 (część 1-11):2008**, która zyskała status polskiej normy i nosi oznaczenie **PN-EN 1176 (część 1-11):2009**. Zgodnie z zaleceniami aktualnej normy wszystkie urządzenia powinny mieć certyfikaty z takim oznaczeniem.  
Czy Zamawiający może uściślić jakich certyfikatów oczekuje?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje certyfikatu zgodnego z dokumentacją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, NORMA EUROPEJSKA;  
**PN-EN 1176 -1-11:2009.**

2. Nowa norma określa również grubość i rodzaj nawierzchni amortyzującej upadek. W myśl postanowień normy wszystkie urządzenia o wysokości upadkowej powyżej 1 metra wymagają takiej nawierzchni.  
Zaproponowane urządzenia: zestaw gimnastyczny i huśtawka wymagają ułożenia w strefie bezpieczeństwa nawierzchni amortyzującej. Czy zamawiający uwzględnił w kosztorysie taka nawierzchnię?

**Odpowiedź:** Koszty ułożenia nawierzchni amortyzującej należy uwzględnić w cenie urządzenia, które musi być w nie wyposażone.

Z UP. WÓJTA  
  
mgr inż. Teresa Kwiatkowska  
Zastępca Wójta