

### Zawiadomienie

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Inowrocław: [www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl](http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl)

#### **Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na budowę placów zabaw w miejscowościach: Jaksice, Turzany, Pławinek, Komaszycy i Miechowice.**

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące pytania:

*Pytanie 1: Zamawiający wymaga, aby wyposażenie placu zabaw posiadało wymagane atesty i certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę.*

*Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 Dz. U. nr 166 poz. 1360 o systemie oceny zgodności umożliwia certyfikację wyrobów w odniesieniu do wymagań szczegółowych jednostkom nie posiadającym akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.*

*W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści certyfikaty innych jednostek certyfikujących np. Instytutu Nadzoru technicznego?*

*Nadmieniam, iż w/w certyfikat spełnia obowiązującą normę EN 1176*

Odpowiedź: Wymogiem koniecznym jest montaż urządzeń posiadających atesty i certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą, która zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 poz. 1360) posiada akredytację udzielaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

*Pytanie 2: czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne dla konstrukcji placu zabaw poprzez zastosowanie kantówki o przekroju 10x10 osadzonej na kotwach metalowych?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość montażu konstrukcji placu zabaw z wykorzystaniem kantówek 10x10 osadzonych na kotwach metalowych.

*Pytanie 3: czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie placu zabaw typu: „dwie wieże” bez jednego daszku na wieży, o funkcji użytkowania równoważnej?*

Odpowiedź: Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze dokumentacją techniczną załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga montażu zadaszenia obu wież wchodzących w skład urządzenia „Dwie wieże z dachami, zjeżdżalnią i drabinką.

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak